



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295051, тел. факс (3652) 54-73-47
mail: onds_mchs@mail.ru

Предписание № 119/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №73 «ВЕСНЯНКА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, РОССИЯ**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
г. Симферополь, улица Гайдара, 6.;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с **заведующий в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73 «Веснянка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, Россия Черногоровой Жанеттой Викторовной;**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении или (указывается только о выполнении)
1	2	3	4	
1.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии СНиП 23-05-95 (ДОУ, модульный садик);	(ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г. п.4.3.1 СП 1.13130.2009).	До 27.06.2019 г.	
2.	Дверь эвакуационного выхода не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без	(п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012	До 27.06.2019 г.	

	ключа (вторые эвакуационные выходы из помещений детских групп),(ДОУ);	г. N 390).		
3.	Руководителем не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (не представлены акты испытаний)(модульный садик)	(пункт 55 <u>Правил</u> противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);	До 27.06.2019 г.	
4.	Не обеспечено наличие на дверях производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке, прачечные, гладильные, кладовые),(ДОУ, модульный садик).	(ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 <u>Правил</u> противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности);	До 27.06.2019 г.	
5.	Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии.(детский образовательный корпус)	(п. 24 <u>Правил</u> противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);	До 27.06.2019 г.	
6.	Предусматриваемые в составе детского образовательного учреждения и модульного садика пищеблока, технические помещения (прачечные, гладильные, кладовые), не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-	(п. 61 <u>Правил</u> противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N390; ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013);	До 27.06.2019 г.	

	го типа.			
7.	Прибор приемно-контрольный в модульном детском садике не обеспечен способностью раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений.	(ст.4, ст.6, ст.104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.14.5,п.14.4; СП 5.13130.2009 "Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования").	До 27.06.2019 г.	
8.	Детское образовательное учреждение не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	(ст.4, ст.6, 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица А.1, А.3 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);	До 03.09.2018 г.	
9.	Здание детского образовательного учреждения не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления);	До 03.09.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отдела надзорной деятельности
по городу Симферополю управления надзорной
деятельности и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
лейтенант внутренней службы

Матюченко Д.С

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«27» июня 2018 г.
Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий Уф - Чернышова И.В.
(должность, фамилия, инициалы)

« »

2018 г.