

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 73 «Веснянка»
муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым

ул. Гайдара, 6 г. Симферополь, Республика Крым, 295026. тел. 22-33-54; E-mail: vesnyanka73@mail.ru

Исх. № 58 от « 17 » февраля 2017г.
На № от « » 20 г.

Заместителю прокурора
Железнодорожного района
г. Симферополя
младшему советнику юстиции
Мазур В.В.

**О представлении №15-2017
от 26.12.2017г. по устранению
нарушений законодательства в
сфере теплоснабжения, технической
эксплуатации электроустановок, об
образовании.**

Рассмотрев представление прокуратуры Железнодорожного района г. Симферополя в присутствии помощника прокурора Железнодорожного района Прядиной С.А. об устранении нарушений законодательства в сфере теплоснабжения, технической эксплуатации электроустановок, технической эксплуатации электроустановок при подготовке и прохождению отопительного сезона 2016-2017, МБДОУ №73 «Веснянка» г. Симферополя сообщает следующее:

1. Ответственный за электрохозяйство Михайленко С.В. - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, приказом по учреждению №28 от 26.01.2017г. направлен на обучение проверки знаний по электрохозяйству в установленном порядке.
2. Назначен заместитель ответственного по электрохозяйству Исков Б.Н. - специалист по охране труда приказ № 3 от 09.01.2017г., также приказом №28 от 26.01.2017г. направлен на обучение проверки знаний по электрохозяйству в установленном порядке. В данный момент проходит обучение проверки знаний по электрохозяйству, справка № 152 от 02.02.2017 г. ООО «Учебно-информационный центр «Крымресурс».
3. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей Штепа Г.В. - заместитель заведующего по ХР была направлена приказом № 29 от 26.01.2017 г. на обучение в «Экспертно-технический центр» договор №46/УМЦ от 03.02.2017г.

4. Назначен заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок Нестеренко С.А. – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - приказ № 47 от 13.02.2017 г.
5. По окончании отопительного сезона, будут проведены в установленные сроки (не позже чем через 2-е недели) испытания тепловой сети на прочность и плотность для выявления дефектов.
6. Тепловой путь (элеваторный узел) освобожден от посторонних предметов для свободного доступа к обслуживанию систем отопления и водоснабжения.
7. Участки тепловой сети в элеваторном узле теплоизолированы.
8. Согласно п.п. 1.8.5, 1.2.6, 1.8.2 Правил № 6 схема электроснабжения пересмотрена на соответствие фактической эксплуатационной. Вывешена обновленная электрическая схема электроснабжения, так же вывешен утвержденный приказом №48 от 13.02.2017г. перечень средств индивидуальной защиты.
9. Электрический персонал укомплектован в полном объеме испытанными защитными средствами индивидуальной защиты (перечень СИЗ и однолинейная схема прилагается) согласно п.п. 2.2.39, 2.2.40 Правил № 6
10. Диэлектрические перчатки испытаны 15.02.2017г. протокол №7, боты диэлектрические испытаны 15.02.2017 протокол № 7/1.
11. Вводно – распределительное устройство ВРУ-0,4 кВ МБДОУ № 73 «Веснянка» со стороны вводного кабеля опломбировано РЭС ГУП РК «Крымэнерго» и проверить наличие бирки на входе кабеля не предоставляется возможным.
12. За допущенные нарушения требований законодательства при подготовке и прохождения отопительного сезона и ненадлежащее исполнение возложенных на заместителя заведующего по ХР обязанностей применить дисциплинарное взыскание в виде замечания (Приказ № 28/1 от 26.02.2017г. прилагается).

Заведующий МБДОУ №73



Ж.В. Черногорова