



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295006, тел. факс (3652) 54-73-47
mail: omds_mchs@mail.ru

Предписание № 144/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №73 «Веснянка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

(указывается наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД по городу Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым от «03» мая 2017 года № 144, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «18» мая 2017 года по 13 ч. 00 мин. «18» мая 2017 года проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности по городу Симферополю управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, капитаном внутренней службы Поваляшко Алисой Олеговной, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №73 «Веснянка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, г.Симферополь, ул.Лейлара, 6

(указывается должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73 «Веснянка» Черногоровой Жанеттой Викторовной, заведующим хозяйством МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73 «Веснянка» Штепа Татьяной Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ определения	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретное место выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

		пожарной безопасности, требования которого нарушены	4	только выполненные)
1	2	3	4	
1.	Здание (помещения) сада оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	таблица А1 п.9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	29.07.2017 г.	
2.	Здание (помещения) сада оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	раздел 7, таблица 2, СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: ст.84 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	29.07.2017 г.	
3.	На путях эвакуации из группы и коридоров этажа сада демонтировать отделку потолка из горючего материала	п.33 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г., п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	29.07.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, индивидуальных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
соответчики имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОИД по г. Симферополю
УИД и ПРГУ МЧС России по Республике Крым
Повелыanko А.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



М.Л.П.*

«18» мая 2017 г.

Президент для исполнения получает:

✓ Д.В.
(подпись)

зам. зав. по К.В. Штима Т.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«19» мая 2017 г.