



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295006, тел. факс (3652) 54-73-47
mail: onds_mchs@mail.ru

Предписание № 44/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №73 «Веснянка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД по г. Симферополю УНД ГУ МЧС России по Республике Крым от «03» марта 2016 года № 44, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «29» марта 2016 года по 13 ч. 00 мин. «29» марта 2016 года проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности по городу Симферополю управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым, капитаном внутренней службы Поваляшко Алисой Олеговной, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №73 «Веснянка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 6

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с завхозом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73 «Веснянка» Штепа Т.В., специалистом по ОТ МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73 «Веснянка» Исковым Б.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
				только

		безопасности, требования которого нарушены		выполне ние)
1	2	3	4	
1.	Здание (помещения) оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	п.61 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.; ст.4, ст.6, ст.54 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица А1 п.9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	29.07.2017 г.	
2.	Здание (помещения) оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п.61 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.; ст.84 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, таблица 2, СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	29.07.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций,

